

## УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Благодарим вас за приобретение наших изделий и надеемся, что их качество подтвердит правильность вашего выбора. Вы можете быть уверены, что приобрели современные изделия, спроектированные и изготовленные в соответствии с международными нормами.

## Сведения о продукции

место для наклейки

место для наклейки

## Технические характеристики

| № | Характеристика   | Единица измерения | Значение        |
|---|--|-------------------|-----------------|
| 1 | Предел огнестойкости                                   | мин.              | 60              |
| 2 | Безотказность, количество циклов открывания-закрывания | цикл              | 500 000         |
| 3 | Плотность заполнения дверного полотна                  | кг/м³             | не менее 130    |
| 4 | Усилие открывания и закрывания двери                   | Н                 | не более 72/150 |
| 5 | Звукоизоляция  | дБ                | 33              |
| 6 | Прочность крепления ручек к полотну                    | Н                 | не менее 1 000  |
| 7 | Сопrotивление теплопередаче                            | м²·С/Вт           | 1,1             |

## Комплект поставки\*

После получения изделия необходимо его распаковать и произвести осмотр. Убедитесь, что изделие не имеет повреждений. Если вы обнаружили повреждения, пожалуйста, свяжитесь с поставщиком.

| № | Наименование  | Количество |
|---|---|------------|
| 1 | Дверь в сборе   | 1 шт.      |
| 2 | Комплект фурнитуры  | 1 шт.      |
| 3 | Комплект документов: паспорт, гарантийный талон, инструкция по монтажу и эксплуатации | 1 шт.      |

## Свидетельство о приемке

Противопожарная дверь соответствует требованиям конструкторской и нормативной документации.

Изделие прошло контроль качества и комплектности. Изделие признано годным.

Контроль произвел \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата продажи изделия « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. М. П.

Изделие соответствует ГОСТ 31173-2016, требованиям технического регламента ГОСТ Р 53307-2009 № сертификата С-РУ.ПБ25.В.03869.

## Свидетельство о монтаже

Противопожарная дверь смонтирована в соответствии с требованиями изготовителя к проведению монтажа и признана годной к эксплуатации.

(наименование, адрес и телефон монтажной организации)

Начальник монтажной бригады \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Заказчик \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_

Дата монтажа « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

## Свидетельство о сервисном обслуживании и ремонте

| № | Дата | Выполненная работа | Примечание | Организация/подпись отв. лица |
|---|------|--------------------|------------|-------------------------------|
|   |      |                    |            |                               |

