

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ25.В.03869

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0014197

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан-Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский р-н, с. Акулово, ул. Новая, д.120. ОГРН: 1027739654700. Телефон:+7(495)933-24-00, факс:+7(495)440-10-31. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные DoorHan, одностворчатые и двухстворчатые, глухие и с остеклением до 25 %от площади дверного проема в свету, выпускаемые по ТУ 5262-004-18897806-2016. Типы согласно приложения (бланк № 0013043). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 52 6217

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ), ГОСТ Р 53307-2009 "Конструкции строительные. Противопожарные двери и ворота. Метод испытания на огнестойкость." Имеют предел огнестойкости EI 60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 4090-С/ТР от 15.07.2016 г., ИЦ "ТПБ ТЕСТ" ООО «Технологии пожарной безопасности», № ТРПБ.RU.ИН14 от 20.08.2015 г. Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 г. по 18.04.2019 г., выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.0011128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 15.07.2016 по 14.07.2021

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

Э.М. Зуев

инициалы, фамилия

Д.А. Капранов

инициалы, фамилия

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ25.В.03869

(обязательная сертификация)

№ 0013043

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
52 6217	Двери стальные противопожарные DoorHan, одностворчатые, глухие с габаритными размерами по ширине от 650 мм до 1150 мм и по высоте от 1600 мм до 2700 мм.	ТУ 5262-004-18897806-2016
52 6217	Двери стальные противопожарные DoorHan, одностворчатые с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету (остекление: многослойное пожаростойкое стекло марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с габаритными размерами по ширине от 650 мм до 1150 мм и по высоте от 1600 мм до 2700 мм.	ТУ 5262-004-18897806-2016
52 6217	Двери стальные противопожарные DoorHan, двухстворчатые, глухие с габаритными размерами по ширине от 1150 мм до 2000 мм и по высоте от 1600 мм до 2700 мм.	ТУ 5262-004-18897806-2016
52 6217	Двери стальные противопожарные DoorHan, двухстворчатые с остеклением до 25 % от площади дверного проема в свету (остекление: многослойное пожаростойкое стекло марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с габаритными размерами по ширине от 1150 мм до 2000 мм и по высоте от 1600 мм до 2700 мм.	ТУ 5262-004-18897806-2016



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

(Handwritten signature in blue ink)

Э.М. Зуев

Инициалы, фамилия
Д.А. Капранов

Инициалы, фамилия