

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.ПБ25.В.04766

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0019162

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ДорХан — Торговый Дом". Адрес: 143002, Московская область, Одинцовский район, с. Акулово, ул. Новая д. 120. ОГРН: 1027739654700. Телефон: +74959332400. Факс: +74954401031. E-mail: info@doorhan.ru.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС "ТПБ СЕРТ" Общество с ограниченной ответственностью "Технологии пожарной безопасности". Адрес: 141315, Московская область, г. Сергиев Посад, Московское шоссе, д. 25, тел. (499)4098725, E-mail: info@tpb-sert.ru. ОГРН: 1085038002906. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ25 выдан 31.07.2015 г. Федеральной службой по аккредитации "Росаккредитация".

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorHan, одностворчатые и двухстворчатые, глухие и с остеклением до 25% от площади проема в свету с порогом и без порога. ТУ 25.12.10-010-18897806-2017. Номенклатура согласно приложению (бланк 0015910). Код ОК 034-2014 (ОКПД2): 25.12.10. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). ГОСТ Р 53307-2009, ГОСТ Р 53303-2009. Предел огнестойкости EIS60.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 446Р/234ИТР-17 от 26.10.2017, ТРПБ.RU.ИН20, Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОЦЕНКИ СООТВЕТСТВИЯ" от 04.09.2015; Схема сертификации: 5с.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Сертификат соответствия ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № СДС.ТП.СМ.08208-16 от 18.04.2016 по 18.04.2019, выдан органом по сертификации систем менеджмента качества ООО "РусПромГрупп", номер аттестата аккредитации СДС.ТП.ОС.001128-16.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.10.2017 по 26.10.2022



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ
О.О. Коваленко
ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

[Signature]
ПОДПИСЬ
С.А. Галайчук
ИНДИВИДУАЛ, ФАМИЛИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №

C-RU.ПБ25.В.04766

(обязательная сертификация)

№ 0015910

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		
25.12.10	Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorNap одностворчатые глухие и с остеклением до 25 % от площади проема в свету (стекло противопожарное многослойное марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с порогом и без порога. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2700 мм, по ширине от 650 мм до 1150 мм.	ТУ 25.12.10-010-18897806-2017
25.12.10	Двери стальные противопожарные дымогазонепроницаемые DoorNap двухстворчатые глухие и с остеклением до 25 % от площади проема в свету (стекло противопожарное многослойное марки Pyrobel 21 толщиной 21,6 мм производства AGC Flat Glass Czech a.s.), с порогом и без порога. Габаритные размеры по высоте от 1600 мм до 2700 мм, по ширине от 1150 мм до 2000 мм.	ТУ 25.12.10-010-18897806-2017



Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

[Signature]
ПОДПИСЬ

[Signature]
ПОДПИСЬ

О.О. Коваленко

Инициалы, фамилия
С.А. Галайчук

Инициалы, фамилия